

公表対象物一覧表

| 防火対象物の名称 | | 防火対象物の所在地 | 違反の内容 | 公表日 |
|----------|---------|----------------|------------|--------|
| 1 | アクティさとう | 善通寺市原田町1027番地1 | 屋内消火栓設備未設置 | R2.7.1 |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |