

(付表) 委託対象電気工作物

No.	事業場名	事業場の所在地	受電種別	点検回数	絶縁装置の設置	デマンド監視装置	無停電年次点検	設備容量		予備発電容量		太陽電池発電所容量	
								kVA	kV	kVA	kV	kVA	kV
1	善通寺市立 東中学校	善通寺市生野本町二丁目14番1号	常時	1/2	○	○	○	450	6.6	—	—	—	—
2	旧善通寺偕行社	善通寺市文京町二丁目1番1号	常時	1/2	○	○	○	375	6.6	—	—	—	—
3	善通寺五岳の里市民集いの丘公園	善通寺市吉原町918番地2	常時	1/2	○		○	100	6.6	—	—	—	—
4	善通寺市消防本部庁舎	善通寺市文京町四丁目1番3号	常時	1/2	○	○	○	250	6.6	105	0.2	—	—
5	善通寺市役所	善通寺市文京町二丁目1番1号	常時	1/2	○	○	○	1775	6.6	450	0.2	—	—
6	善通寺市立 中央小学校	善通寺市文京町四丁目5番1号	常時	1/2	○		○	100	6.6	—	—	—	—
7	善通寺市立 西中学校	善通寺市文京町四丁目1番1号	常時	1/2	○		○	225	6.6	—	—	—	—
8	善通寺市斎場	善通寺市与北町中川原2694番地1	常時	1/2	○		○	120	6.6	—	—	—	—
9	善通寺市立 南部小学校	善通寺市生野町2990番地1	常時	1/2	○		○	150	6.6	—	—	—	—
10	善通寺市立 吉原小学校	善通寺市吉原町2811番地	常時	1/2	○		○	150	6.6	—	—	—	—
11	善通寺市立 西部小学校	善通寺市善通寺町1146番地	常時	1/2	○		○	150	6.6	—	—	—	—
12	善通寺市立 筆岡小学校	善通寺市中村町1573番地2	常時	1/2	○		○	150	6.6	—	—	20	0.2
13	善通寺市立 竜川小学校	善通寺市原田町306番地1	常時	1/2	○	○	○	200	6.6	—	—	—	—
14	(旧) 善通寺市学校給食センター	善通寺市与北町3338番地2	常時	1/2	○		○	220	6.6	—	—	—	—
15	善通寺市立 東部小学校	善通寺市稲木町450番地1	常時	1/2	○		○	125	6.6	—	—	20	0.2
16	善通寺隣保館	善通寺市与北町2870番地23	常時	1/2	○		○	70	6.6	—	—	—	—
17	善通寺市立 与北小学校	善通寺市与北町1238番地	常時	1/2	○		○	125	6.6	—	—	—	—
18	善通寺市民会館	善通寺市文京町三丁目3番1号	常時	1/2	○	○	○	700	6.6	115	0.2	—	—

注) 点検回数欄において、「1/1」は毎月1回点検、「1/2」は隔月1回点検、「1/3」は3ヶ月に1回点検を表す。

注) 絶縁監視装置の設置欄の○印は、絶縁監視装置を設置する事業場を示す。

注) 無停電年次点検欄の○印は、無停電年次点検を実施する事業場を示す。