

仕 様 書

1 品名

善通寺市立中央小学校外7校 屋内運動場用冷暖房機器

2 規格及び数量

下記又は同等品とする。

項目名	メーカー	製品名・品番	数量	その他
大風量スポットクーラー	サイシュウテクノ株式会社	ハイパーストロングクール 「コンボ」タイプ SSTC-CNB01A	8台	①風向調節用のルーバー（8個） ②室外機用ルーバー（8個） ③20mの延長コード（8本）

※ ただし、同等品の場合は以下の条件を満たしていること。なお、同等品で参加する場合は、入札書提出期限までに、担当課まで同等品承認申請書及びカタログ等、仕様書の規格を満たしていることが分かる書類を提出し、担当課の承認を受けること。

【同等品条件】

- (1) W1020mm×D1150mm×H1,570mm 程度以下であること
- (2) 本体重量が 200kg 程度以下であること
- (3) 電源：三相 200V であること
- (4) 最大運転電流：20A 以下であること
- (4) 冷房定格：14.0kw 程度であること
- (5) 暖房定格：16.0kw 程度であること
- (6) 最大風量：70 m³/分以上であること
- (7) 風量調整できること
- (8) 設置工事不要であり、キャスター付きで移動可能であること
- (9) メーカーは日本国内に本社を有していること

3 納入場所

善通寺市立中央小学校外7校

詳細は次のとおりであり各学校の屋内運動場に納入すること。

納入場所		数量
名称	所在地	
善通寺市立中央小学校	善通寺市文京町四丁目5番1号	1台
善通寺市立東部小学校	善通寺市稲木町450番地1	1台
善通寺市立西部小学校	善通寺市善通寺町1146番地	1台

善通寺市立南部小学校	善通寺市生野町 2990 番地 1	1 台
善通寺市立竜川小学校	善通寺市原田町 306 番地 1	1 台
善通寺市立与北小学校	善通寺市与北町 1238 番地	1 台
善通寺市立筆岡小学校	善通寺市中村町 1575 番地 2	1 台
善通寺市立吉原小学校	善通寺市吉原町 2811 番地	1 台

4 納入に係る条件等

- (1) 入札金額には、2 規格及び数量に示す冷暖房機器を使用可能な状態に調整し、設置に要する費用を含むこと。
- (2) 納入及び設置は、令和 8 年 7 月 31 日までに完了すること。納入完了前に生じた納入品の損害はその費用を負担すること。
- (3) 納入日及び設置場所については、納入場所の所属である善通寺市教育委員会学校再編対策課と事前に打合せを行い、職員に対し、取扱説明（設置後の管理の仕方の説明を含む）を実施すること。
- (4) 納入後、取扱いに不明な点がある場合、冷暖房機器の使用について説明を行える体制を整えること。
- (5) 納入に当たって発生したごみ等は、納入者が責任をもって処分を行うこと。
- (6) 日本語のマニュアルを提供すること。

5 この仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は、別途協議して定めるものとする。